EXTINGUIDORES

TIPOS DE EXTINGUIDORES MÁS COMUNES

Existen diversos extintores para cada tipo de conatos de incendios:

Extintor de bióxido de carbono (CO2)

Cilindro de acero para alta presión, manguera de alta presión, trompeta plástica (redonda o rectangular).

Extintores de agua con presion contenida

Cilindro en acero inoxidable, con un tubo en su interior con una pichancha en el extremo, un empaque en la boca, un manómetro en la parte superior.

Extintor de polvo químico seco (PSQS ABC)

Cilindro acerado, un manómetro, una manguera de alta presión, una boquilla, un gatillo disparador y un seguro.













Madera **Papel** Cartón Tela Plástico, etc.

Agua presurizada, espuma y polvo químico seco ABC

CLASE B Líquidos Inflamables

Pintura Gasolina Petróleo, etc.

Espuma, Dióxido de carbono Polvo químico seco ABC-BC

instalaciones eléctricas

CLASE

Eléctricos

Equipos o

Dióxido de carbono y Polvo químico seco ABC-BC

Materiales Combustibles

> Sodio **Potasio** Magnesio **Aluminio** Titanio, etc.

Polvo químico seco Clase D

CLASE **Grasas y aceites**

de cocina Grasas y aceites de cocina (tipo animal y vegetal)

Acetato de Potasio de bajo PH

OPERACIÓN Y FORMA DE APLICAR

PASO 1



Retire el extintor de su base.

PASO 2



Quite el seguro. Accionarlo 2 veces para verificar su estado. Diríjase al lugar del fuego manteniéndolo en posición vertical. **PASO 3**



Apunte hacia la base de las llamas. Apriete palanca de accionamiento.

PASO 4



Descargue el agente extintor de un lado a otro en movimiento de barrido.

MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES

Es necesario realizar una inspección a los extintores año con año, verificar que los componentes funcionen correctamente en especial el buen estado de la manguera, que el pitón este libre de obstrucciones, el seguro y sello de seguridad.

Proveedor:

Última recarga:

Teléfono:

Próxima recarga:



Bomberos Voluntarios: 📞 122











Asociación Nac. de Bomberos Departamentales





Para conocer nuestros cursos ingrese a: escuelacapacitaciones.com



2375-7900





